

פירושים וחידודים: חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו

**גובה מזערי של אמצעי הפעלה ידניים בלוח של מערכת סולארית  
במתקן דירתי**

מס' הפירוש: 01-02-20

תאריך: 13.02.2020

**הפניה:**

הפונה מבקש הבהרה בקשר לדרישות הגובה המזערי של אמצעי הפעלה ידניים של מערכת סולארית בלוח חשמל של מיתקן דירתי.

**התשובה:**

1. על מתקן דירתי כהגדרתו בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991 חלות הדרישות שנקבעו בתקנת משנה 27 (ד):

” (ד) על אף האמור בתקנה 16(ב), יהיה הגובה המזערי של אמצעי הפעלה ידניים של ציוד בלוח של מיתקן דירתי 1.4 מטרים; הוראה זו לא תחול על לוח המותקן –

(1) בחדר ייעודי ללוח חשמל או בחדר מכונות;

(2) בארון או בגומחה עם דלת בעלת מנגנון סגירה, המותקן בגובה שבין 1.4 מטר ל-2

מטרים.”

2. יובהר כי הדרישה לעיל מתווספת לדרישות אחרות החלות לפי כל דין, כך שאין באמור כדי לקבוע כי נדרש לעמוד אך ורק בדרישות התקנה העוסקת במתקן דירתי.