

התקנת לוח דירתי בחדר שירותים (חוברת 59 - אביב 95) (01-09)

לאחר העירעור שנתקבל בוועדה על פסיקתה בסוגיה האמורה כפי שפורסמה ב"התקע המצדיע" מס' 58, דנה הוועדה שנית בנושא ואישרה את עמדתה כי אכן מותר להתקין לוח דירתי בחדר שירותים.

מובן מאליו שגם בהתקנה כזו יש לשמור על כל הסייגים וההוראות הקיימות בתקנות לגבי התקנת לוחות כגון: גובה מזערי של 1.4 מטר, מרווח חופשי בין הלוח לבין הקיר שממול של 0.7 מטר, התקנה במקום מאוורר ומואר בצורה נאותה, נוח לגישה וכו'.