

דיזל גנרטורים - בדיקה ואיחסון דלק (חוברת 58 - חורף 94/95) (02-05)

הבעיה

1. מהו פרק הזמן המירבי בין בדיקות תקופתיות של מערכת דיזל-גנרטור?
2. מהי כמות הדלק המותרת לאיחסון בתוך חדר הגנרטור?

תשובת הועדה

בתקנה 26(א) לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) התשמ"ז 1987 ק"ת 5000 נקבע:
"כל גנרטור ייבדק בידי חשמלאי בודק, בעל רשיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות."

חוקית, יש לנהוג לפי הוראות תקנה זו, אך מותר ואף רצוי, לבדוק את הגנרטור לעתים קרובות יותר בהתאם לנסיבות. אשר לאיחסון דלק, הדבר תלוי במקום המצאו של המיכל היומי, בגודל הגנרטור ובשעות הפעלתו והוא כפוף להוראות משרד העבודה (בטיחות בעבודה) ו/או נציבות כבאות והצלה, בהתייחס לתקנות לאיחסון דלקים.