

הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט (22-03)

הארקת מגן כבל העשוי מתכת

התאם לסעיף 35 (7) בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט) התשנ"א - 1991, חברת החשמל פטורה מהארקת עמודים ואבזריהם בתנאי שהם צבועים עד לגובה של 2.8 מטרים לפחות.
השאלה שהתעוררה מתייחסת למגן כבל העשוי מתכת והיא: האם יש לראות בו "אבזר" הפטור מחובת הארקה ?

תשובות הועדה

מבחינה קונסטרוקטיבית יש לראות את מגן הכבל המתכתי, הצמוד לסמך מתכתי למתח נמוך, כחלק של הסמך, לפיכך, יש לצבוע את מגן הכבל המתכתי, כמו את הסמך, עד לגובה של 2.8 מטרים לפחות.