

## מיתקן הארקת יסודות למעבירי מים

**?** השואל הוא מהנדס יועץ. במסגרת פרויקט סלילת תוואי רכבת מבצעים שני מיתקנים טרומיים, ללא יסוד בקרקע, אשר ישמשו למעבר מים בלבד (לא למעבר כלי רכב והולכי רגל). במיתקנים אלו לא יותקנו מערכות ומיתקני חשמל מכל סוג שהוא.

השואל מבקש לבדוק את הצורך בביצוע הארקת יסודות למעבירי המים הללו, עבור שני מצבים כדלקמן: האחד, כאשר מעבירי המים מותקנים ללא יסודות באדמה, והשני, כאשר מעבירי המים הם בעלי יסודות באדמה.

**!** **תשובת הוועדה**  
מעביר מים המשמש למעבר מים בלבד ואינו משמש למעבר כלי רכב ו/או הולכי רגל, עם יסודות באדמה, אינו נחשב למבנה בהתאם לתקנות החשמל (הארקות יסוד) התשמ"א-1981.