

ריצפה "צפה" כמוביל (חוברת 42 - מרץ 89) (06-02)

בחוברת "התקע המצדיע" (מס' 41) יש התייחסות לבעיה זו. בתשובת ועדת הפירושים נאמר כי השימוש מותר ל"העברת כבלים ו/או מוליכים". בדיון חוזר של ועדה הוחלט להגביל את האישור לכבלים בלבד. זאת בהסתמך על הוראת התקנה 91(ג) של התקנות בדבר התקנת מובילים 1965-. בתקנה זו יש דרישה שתעלה, פרט לתעלה המכילה כבלים בלבד, חייבת להיות סגורה במכסים למניעת גישה ישירה למוליכים וכדומה.