

התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך (06-08)

התקנה גלויה על גבי סולמות של כבלים בחניוני רכב ושטחי ציבור

מפקד שירותי כבאות והצלה מאזור גבעתיים התריע בפני חברת החשמל במחוז הדרום על הסכנות הנובעות מהתקנה גלויה על גבי סולמות של כבלים בחניוני רכב ושטחי ציבור. לדעתו, במקרה של שריפת רכב, הפעלת מערכת מתזי מים אוטומטית תסכן כל אדם הנמצא באזור הכיסוי של המתזים.

תשובת הועדה

בהתאם לתקנות הקיימות בחוק החשמל, אין איסור על התקנה גלויה של כבלי חשמל בחניונים. עם זאת, ועדת הפירושים מצאה לנכון להפנות את הבעיה לדיון ובדיקה במליאת ועדת ההוראות, אשר רק היא מוסמכת לאשר שינויים בתקנות הקיימות.