

מפסק בטחון ליד דוד שמש (חוברת 49 - דצמבר 91) (08-09)

הבעיה

בבתים בעלי גג משופע, עם ציפוי רעפים, אין אפשרות להלך חופשי על הגג. כשמותקן על גג כזה דוד שמש הרי מיותר להתקין מפסק ליד הדוד כנדרש בתקנה 50(ב) של תקנות החשמל (מעגלים סופיים).

תשובת הועדה

כשם שהתקינו את הדוד על הגג המשופע, יצטרכו גם להגיע אליו להחלפתו בעת קלקול או לתחזוקתו בעת הצורך. לכן אין כל אפשרות לוותר על המפסק הנדרש "צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד".