

קופסאות התקנה גלילות ללא סידור לברגי חיזוק
(חוברת 54 - אוגוסט 93) (08-17)

הבעיה

בשוק קיימות קופסאות גלילות להתקנת מפסקים ובתי תקע, שאין להם סידור לברגי חיזוק של הציוד המותקן. האם מותר להשתמש בהן?

תשובת הועדה

ב"התקע המצדיע" מס' 50 - אפריל 1992, כבר נדונה סוגיה זו ונאמר בפירוש, כי יש לקבע אבזרים בתוך תיבות גלילות באמצעות ברגים בלבד.

מאז פורסם התיקון לתקנות מעגלים סופיים בקובץ תקנות 5474 מיום 5.10.92, ובו נאמר, בתקנות 5(ב) ו-5(ג):

(ב) בתי תקע לפי תקן ישראלי ת"י 32, ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי ת"י 33 המותקנים בתיבות התקנה גלילות לפי תקן ישראלי ת"י 145 יחזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).

(ג) אבזרים כאמור בתקנת משנה (ב) המותקנים בתיבות התקנה קוניות לפי תקן ישראלי ת"י 145, יחזקו לתיבות באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).

ברור אפוא, כי השימוש בתיבות גלילות ללא סידור לחיזוק ברגים נוגד את החוק ויש לפסול כל מתקן חדש שבו השתמשו בתיבות אלה.