

מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט (08-48)

מייבש מגבות בחדר אמבטיה

לפי סעיף 19 של תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט) התשמ"ה - 1984, מותר להתקין מייבשי מגבות באזור 3, במקומות רבים, כמו בבתי מלון, שבהם האמבטיות קטנות אין מקום להתקנת מייבשי מגבות באזור 3.

האם, במקרה זה, מותר להתקין מייבש מגבות הפועל במתח נמוך מאוד, שאינו עולה על 50 וולט, המתקבל דרך שנאי מבדל תקני גם באזור 1 ?

תשובת הועדה:

לפי תקנת משנה 19 (ו) (1) של תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט) התשמ"ה - 1984, אסור להתקין באזור 1 של חדר אמבטיה או מקלחת ציוד חשמלי שאינו מכשיר לחימום מים.

יחד עם זאת מצאה ועדת הפירושים לנכון לפנות למליאת ועדת ההוראות, להרשות התקנת ציוד חשמלי המוזן משנאי מבדל באזור 2, עד שאישור כזה יינתן, התקנות הקיימות מחייבות.