

העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1,000 וולט

הגדרת זהות המבצע בדיקות תקופתיות

? בתקנת משנה 13(א) של תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), העוסקת בבדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי, נקבע:

"בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י' עד י"ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), יבדוק הגנה של מוליך מבודד או כבל לפני הפעלה ראשונה של המיתקן או לאחר שינוי יסודי בו..."

בתקנת משנה 14(ב) בתקנות הנ"ל, העוסקת בבדיקות תקופתיות, נקבע:

"חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו, יבצע את הבדיקות והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן..."

לטענת השואל, קיימת אי-הבנה בין הגורמים השונים לגבי הגדרת המבצע של הבדיקות התקופתיות – האם זהו חשמלאי בודק לפי גודל המיתקן, או שמא חשמלאי בעל רישיון (לא-בודק).

תשובת הוועדה

הכוונה היא כפי הרשום:

- בדיקה לפני הפעלה או שינוי יסודי יבצע חשמלאי בודק;
- בדיקה תקופתית יכול לבצע גם חשמלאי שאינו חשמלאי בודק.