

פירושים וחיזודים: חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו

**זינה צפה בחדרים באתר רפואי מקבוצה 2**

מס' הפירוש: 13-01-20

תאריך: 24.06.2020

**הפניה:**

פניה זו עוסקת בהצעה לחידוד ההוראות הנוגעות לזינה צפה בחדרים מקבוצה 2 והמעוגנות בתקנות החשמל (מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, תשע"ב – 2012).

**התשובה:**

1. בתקנה 13 (א) "זינה צפה" בתקנות החשמל (מתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשע"ב-2012 נקבע כי:  
"א) לכל חדר באתר מקבוצה 2 יותקנו שתי זינות צפות לפחות בעבור בתי תקע;  
כל זינה תהיה חד-מופעית ובלעדית לאותו חדר ותזון משנאי מבדל חד-מופעי משלה."  
2. ועדת הפירושים של ועדת ההוראות פסקה באוגוסט 2015 שהדרישה בתקנה 13 (א) מתייחסת לחדר או למערך חדרים הנשלטים ויזואלית מעמדת שליטה אחת.  
3. את האמור לעיל אפשר לסכם כדלהלן:  
לעניין הזינות הצפות אין השפעה אם מדובר בחדר או מערך החדרים. נוסח התקנה כיום קובע כי בכל חדר מקבוצה 2 צריכות להיות מותקנות שתי זינות צפות לפחות.... התקנה אינה קובעת אם זינות אלה צריכות להיות משותפות לכל מערך החדרים או לכל חדר בנפרד. בחירת אופן ההזנה נתונה לשיקול דעתו של המתכנן.