

## בתיה תקע לשירות בסביבת המטופל במכון דיאליזה

בתיקנת משנה 18(ב) של תקנות החשמל (מיטקי חשמל באתרים רפואיים במתוך שאין עולה על מתוך נמור), נקבע:



"בתיה תקע באתרים רפואיים מוקבוצה 2 שאינם ניזונים מזינה צפה ימוקמו מחוץ ל███ בסביבת המטופל, כך שייהיה ניתן להבדיל ביניהם לבין בתיה תקע הניזונים מזינה צפה".

האם ניתן לחרוג מהוראות תקנה זו ולתכנן בתיה תקע לשירות, שימוקמו בסביבת המטופל אך לא יזנו מזינה צפה כאשר מדובר במכון דיאליזה למטופלים שאינם זוקקים לאישפוד (כלומר, מכון אמבולטורי)? ניתן יהיה להבדיל בין בתיה תקע לבין הניזונים מזינה צפה – באמצעות בתיה תקע מסוג שונה, או באמצעות צבע בתיה התקע, וכן באמצעות שימוש מתאים.

### תשובה הוועדה



בתיקנת משנה 2(ב) של תקנות אלו נקבע:

"סיווג השימוש בכל אתר רפואי יקבע באחוריות המשמש באתר".

משמעותו המשמש את מכון הדיאליזה כאתר רפואי מוקבוצה 2, יש לנוהג לבדוק לפי הנדרש בתיקנה. תשומת לב השואל מופנית להתייחסות הוועדה לשאלת עם משמעות דומה (תשובה מספר 05-13), כפי שפורסם בגיליון ינואר 2007 של מידען "פaza" אחרת".