

פירושים וחידודים: חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו

**מיקום לוח להזנת ספרינקלרים בבניין רב קומות**

מס' הפירוש: 18-02-21

תאריך: 25.10.2021

**הפניה:**

הפונה הוא מהנדס חשמל בעל רישיון "בודק סוג 3" המבקש התייחסות לשאלה: "האם לוח להזנת ספרינקלרים שמוזן מלוח ראשי בבניין רב קומות עם גיבוי מלוח חלוקה של גנרטור, נחשב ללוח חירום ומחייב התקנה בחדר ייעודי נפרד?"

**התשובה:**

לוח להזנת ספרינקלרים הוא לוח ייעודי של מערכת חירום והינו לוח משנה חירום. לוח זה יכול שיותקן בבניין רב קומות, בחדר נפרד או בחדר עם מערכת הספרינקלרים, בתנאי שחדר זה עומד בדרישות תקנה 6 ותקנה 7 בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות), התשס"ג – 2003.