

מערכות חשמל בחדרי הסקה (חוברת 53 - אפריל 93) (40-08)

הבעיה

איזה סוג מתקן חשמל נדרש לפי חוק החשמל בחדרי הסקה המופעלים בסולר או בגז?

תשובת הועדה

לדאבונו, טרם הגענו לטיפול בנושא ולהכנת תקנות למקומות עבודה בעלי רגישות מיוחדת לחום ולסכנת אש או התפוצצות, למעט האיזכורים השונים בתקנות אחדות (למשל, לוחות, העמסת מוליכים, מעגלים סופיים וכו') המפנות תשומת לב לעובדה שבמקומות אלה יש לנקוט צעדים מתאימים להגנת הציוד.

עם זאת, הוועדה מפנה את תשומת לב הקוראים לתקנים הגרמניים VDE 0100 חלק 720 וכן ל-VDE 0116, שבהם יש התייחסות מפורטת לנושא.