

## מועד התחילה של תקנות חדשות (15-40)

### הבעיה

מתקן שהותקן לפני תחילת התקנות החדשות בדבר צבעי היכר של מוליכים, אך נמסר לבדיקת הפעלה ולחיבור לאספקת החשמל הציבורית לאחר מועד זה (26.1.1997) - האם יש צורך להחליף בו את כל החיווט למוליכים בעלי הצבעים החדשים?

### תשובת הועדה

השאלה היא עקרונית ואינה נוגעת רק למקרה המוזכר אלא מעלה את שאלת מועד התחילה של כל תקנה חדשה. הנושא כבר נדון ב"התקע המצדיע", אך כדאי לחזור ולהזכיר לציבור העוסקים בחשמל את פסיקתו של היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות.

המועד הקובע מבחינת התאמת המתקן לתקנות הקיימות הוא מועד ביצועו. במועד זה המתקן צריך להתאים לכל התקנות הקיימות באותה עת.

אם חל שינוי בתקנות בין מועד התכנון לבין מועד הביצוע (והדבר בהחלט אפשרי, משום שמתקנים גדולים רבים מגיעים לשלב הביצוע זמן רב לאחר תכנונם), הרי שיש לשנות את התכנון כדי להתאימו לשינויים שחלו בתקנות.

מאידך, אם המתקן כבר בוצע וחל שינוי בתקנות לפני מסירתו לבדיקה ולהפעלה, הרי שאין חובה לשנות את מה שכבר נעשה, כי לגביו חלות התקנות כפי שהיו בתוקף בעת ביצועו.

---

*"התקע המצדיע" מס' 65, סתיו 1996*