

מתקן דירתי (פרושים 72) (16-40)

בפרק ההגדות שבתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), מוגדר:

"מתקן ביתי – מתקן במבנה המיועד למגורים, למסחר למשרדים, או במבנה שתנאי המקום והשימוש במתקן החשמלי דומים לאלה של דירת מגורים".

באותן תקנות, בתקנת משנה 29(ד) נקבע:
"לוח במתקן דירתי יצוייד במפסק מגן"

בתקנות הללו וכן בתקנות החשמל האחרות, אין הגדרה של מתקן דירתי.

מה הכוונה מתקן דירתי?

תשובת הועדה

אכן בתקנות החשמל אין הגדרה של מתקן דירתי, אולם כוונת המחוקק היא, שהמונח מתקן דירתי מתייחס למתקן החשמל בדירת מגורים.

בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) קיימת התייחסות ברורה יותר לנושא: מצד אחד קיימת התייחסות למתקן ביתי וקיימת הגדרה של מתקן ביתי, הדומה להגדרה שהוצגה לעיל, מצד שני קיימת התייחסות ל"מתקן בדירת מגורים" (לדוגמא בתקנת משנה 10(ב)).

כוונת המחוקק בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) היתה דומה. הגדרת דרישות המתייחסות למתקנים דירתיים ובמקרים מסוימים הגדרת דרישות ספציפיות יותר לגבי מתקנים בדירות מגורים (מתקנים דירתיים).